



Техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) и (или) внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования в многоквартирных домах



Проведение технического обслуживания внутридомового газопровода (ВДГО) сопровождается последующей проверкой дымоходов и вентканалов. Техническое обслуживание и ремонт ВДГО должны проводиться силами специализированной организации, имеющей в установленном законодательством РФ порядке допуск к выполнению таких работ и имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, в рамках договора о тех. обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО - **Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410** (далее – **Правил № 410**).

Техническое обслуживание ВДГО и (или) ВКГО осуществляется **не реже 1 раза в год** (п. 43 «б» **Правил № 410**).

Правила проведения технического диагностирования ВДГО и ВКГО (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.12.2013 № 613).



ПОМНИТЕ!

Запах газа возникает при утечке его в помещении
При воспламенении газозвушной смеси возможны взрыв и пожар

До устранения утечки газа нельзя:

- курить
- зажигать огонь
- включать приборы
- зажигать свет

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА НЕОБХОДИМО:

- закрыть краны газовых приборов
- открыть окна, двери, проветрить помещение при сильной загазованности выйти на улицу
- вызвать аварийную службу по телефону 04 или 112

ЗАПРЕЩЕНО:

Самостоятельно устанавливать газовое оборудование, вносить изменения в систему газоснабжения и вентиляции

